

RECEPCIÓN	JUNTA DE ANDALUCIA	
	Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz	
	202599901201426 - 06/02/2025	
	Registro Telemático Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz	Hora 14:05:17

**ANEXO AL PROYECTO TÉCNICO DE EXTENSIÓN DE RED
BAJA TENSIÓN PARA REFUERZO DE LA RED EXISTENTE
EN PLAYA LA FONTANILLA DESDE EL CT FONTANILLA 1
(N.º 0090) EN CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ).**

VISADO COPITI Cadiz
223 / 2025


PETICIONARIO:
ELECTRA CONILENSE S.L.U.
B-11382769

INGENIERO ELÉCTRICO
DAVID ROMERO LEAL
N.º COLEGIADO 3604



Puedes verificar el visado en
<http://intranet.copiticadiz.es/cprof/compruebaVisado.do?colegio=1&doc=50390E1>

 CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES COLEGIO DE CÁDIZ
VISADO PROFESIONAL
Colegiado N.º: 3604 DAVID ROMERO LEAL
FECHA: 27/01/2025
VISADO N.º: 223 / 2025

ELECTRA CONILENSE SL - -		06/02/2025 14:03	PÁGINA 1/7
VERIFICACIÓN	FjXBI557BENFA2VJ88C9SHQNTYPWNR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			

R E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	202599901201426 - 06/02/2025	
	Registro Telemático Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz	Hora 14:05:17

1.- OBJETO DEL ANEXO.

El Objeto del anexo es añadir información requerida por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Delegación territorial de Cádiz al proyecto con número de Expte: USP 34/24 MJCH.

2.- TITULAR.

El titular de las instalaciones afectadas y peticionaria es ELECTRA CONILENSE. con domicilio social en Conil de la Frontera (Cádiz), Plaza José Manuel García Caparrós, n.º 11, Bajo, CP 11140.

3.- DATOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

El centro de transformación "FONTANILLA 1 -0090", con expediente: 22544/78 tiene acta de puesta en marcha a fecha de 19/09/78 con modificación posterior de expediente: A.T. 10903/09, tiene acta de puesta en servicio de fecha 16/07/2009.

Las coordenadas UTM del centro de transformación son:

- CT FONTANILLA 1 N.º 0090:


Huso: 30
X= 221703
Y= 4019552

Con referencia catastral: 11014A014003640001ZJ.

4.- DATOS DE LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO.

VISADO COPITI Cadiz
223 / 2025

	CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES COLEGIO DE CÁDIZ
VISADO PROFESIONAL	
Colegiado N.º: 3604 DAVID ROMERO LEAL	
FECHA: 27/01/2025	
VISADO N.º: 223 / 2025	

ELECTRA CONILENSE SL - -		06/02/2025 14:03	PÁGINA 2/7
VERIFICACIÓN	FjXBI557BENFA2VJ88C9SHQNTYPWNR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			

ANEXO AL PROYECTO TÉCNICO DE EXTENSIÓN DE RED BAJA TENSIÓN PARA REFUERZO DE LA RED EXISTENTE EN PLAYA LA FONTANILLA DESDE EL CT FONTANILLA 1 (Nº 0090) EN CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ).

REGISTRACIÓN	JUNTA DE ANDALUCÍA <small>Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz</small>	
	202599901201426 - 06/02/2025	
Registro Telemático Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz	Hora 14:05:17	

DATOS DE LOS ELEMENTOS							
TRAMO	ORIGEN	COORDENADAS UTM	FINAL	COORDENADAS UTM	TENSION	LONGITUD	CONDUCTORES
1	CT FONTANILLA 1 (0090)	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221703 Y:4019552	PRIMERA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X: 221629 Y: 4019559	400/230 V	5,36 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²
2	PRIMERA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X: 221629 Y: 4019559	SEGUNDA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221682 Y:4019569	400/230 V	14,17 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²
3	SEGUNDA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221682 Y:4019569	TERCERA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221673 Y:4019592	400/230 V	24,83 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²
4	TERCERA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221673 Y:4019592	CUARTA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221649 Y:4019630	400/230 V	45,17 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²
5	CUARTA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221649 Y:4019630	QUINTA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221629 Y:4019670	400/230 V	44,61 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²
6	QUINTA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221629 Y:4019670	SEXTA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221602 Y:4019701	400/230 V	41,10 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²
7	SEXTA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221602 Y:4019701	SEPTIMA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221580 Y:4019726	400/230 V	33,26 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²
8	SEPTIMA ARQUETA A1	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221580 Y:4019726	CAJA DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADA ESQ. 12 400 A	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 X:221570 Y:4019728	400/230 V	9,81 m	XZ1 3x240 + 1x150 mm ²

VISADO COPITI Cadiz
223 / 2025


 CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES COLEGIO DE CÁDIZ
VISADO PROFESIONAL
Colegiado N°: 3604 DAVID ROMERO LEAL
FECHA: 27/01/2025
VISADO N°: 223 / 2025

5.- DETALLE DE LA ZANJA CANALIZACIÓN PROYECTADA.

Las líneas se enterrarán siempre bajo con tubo de 160 mm a una profundidad mínima de 80 cm desde la parte superior del tubo y una anchura de 60 cm, la canalización proyectada constara de dos tubos, con una resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se han de someter durante su instalación.

Las canalizaciones discurren por terreno de dominio público.

ZANJA DE 2 TUBOS




VISADO COPITI Cadiz
 223 / 2025

6.- DETALLE DE LAS ARQUETAS PROYECTADAS.

Las arquetas son de tipo A1 de resistencia D-400, con tapas normalizadas por la compañía suministradora de energía.

ARQUETA TIPO A1



7.- CONCLUSIÓN.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente anexo al proyecto, esperamos que el mismo merezca la aprobación de los organismos competentes, dándonos las autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio.

Conil, enero de 2025

Ingeniero Eléctrico
 David Romero Leal
 N.º Colegiado 3604

8.- PLANOS



VISADO COPITI Cadiz
 223 / 2025



CONIL DE LA FRONTERA

223 / 2025

EL INGENIERO ELÉCTRICO	PETICIONARIO	ESCALA	SITUACIÓN
		1/10000	
DAVID ROMERO LEAL Nº Col. 3604	ELECTRA CONILENSE	FECHA	ANEXO AL PROYECTO TÉCNICO DE EXTENSIÓN DE RED BAJA TENSIÓN PARA REFUERZO DE LA RED EXISTENTE EN PLAYA LA FONTELLA EN CT FONTANILLA 1 (N.º 0090) EN CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
		SEPTIEMBRE 2024	
VERSIÓN	VERIFICACIÓN	 VISADO PROFESIONAL	
1.0	25-09-2024		
	REVISIÓN	Creado N.º: 3604 DAVID ROMERO LEAL FECHA: 27/01/2025 VISADO N.º: 223 / 2025	

