


**ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS DE HUELVA POR EL QUE SE ABRE UN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ROCIANA DEL CONDADO, BOLLULLOS PAR DEL CONDADO Y ALMONTE, Y SUBESTACIÓN COLECTORA 66/33 KV UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROCIANA DEL CONDADO EN LA PROVINCIA DE HUELVA, PROMOTOR SUNNY ROCIANA 11, S.L. (EXpte. AT-80034)**

A los efectos previstos en el título VII del Real Decreto 1955/2000 y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, de Sector Eléctrico, en cumplimiento del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se somete a información pública la siguiente documentación:


- Proyecto de ejecución de la ingeniería Itecla Ingeniería. firmado por ITI Francisco Antonio Lara Ortega colegiado número 1.935 por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cordoba el 15/10/2024 para la línea aérea de 66 kV entre la SET Rociana PV Colectora y apoyo entronque AP45 de la línea Chucena-Almonte
  - Promotor SUNNY ROCIANA 11 S.L. con CIF B70872676
  - 5070 m de línea aérea en doble circuito, conductor LA-280 HAWK
  - Presupuesto 622.019,94 €
- Proyecto de ejecución de la ingeniería Satel. con visado colegial del 1/07/24 nº 3908/2024 A00 firmado por ITI Daniel Valencia Martinez colegiado número 11.076 por Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla para la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 66/30 KV “SET ROCIANA PV COLECTORA”
  - Promotor SUNNY ROCIANA 11 S.L. con CIF B70872676
  - Características principales:
    - Parque 66 kV: Dos posiciones de línea, dos posiciones de transformador, un seccionador tripolar de 66 kV de barras, una posición de medida de tensión de barras, una posición de servicios auxiliares
    - Parque de 30 kV: Dos posiciones de transformador a la intemperie, una posición de transformador de 30 kV en el edificio
  - Presupuesto 3.985.799,88 €

C/ Los Mozárabes, 8 - 21002 Huelva  
Telf.: 959 014 100  
delegacion.huelva.cehyfe@juntadeandalucia.es



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LUCIA NUÑEZ SANCHEZ	10/11/2025	
VERIFICACIÓN	BndJA4KSAUZNVBXJWCMLMDU8D5972S	PÁG. 1/2	





Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en C/ Los Mozárabes N.º 8 de Huelva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a través de la url: <https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html>

En el supuesto de querer ejercer el derecho a la consulta presencial, deberá concertar cita previa en el siguiente enlace: <https://turno.juntadeandalucia.es/citaprevia/citapreviaOperacion?tenantId=005>; o bien llamando al número de teléfono 012.

La Secretaría General de Energía,  
 (P.D. Resolución de 11/03/22,  
 Boja núm. 52, de 17 marzo de 2022)  
 La Delegada Territorial de Economía. Hacienda v Fondos Europeos  
 y de Industria. Energía v Minas,  
 Lucía Núñez Sánchez

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACION		
FIRMADO POR	LUCIA NUÑEZ SANCHEZ	10/11/2025
VERIFICACIÓN	BndJA4KSAUZNVBXJWCMLMDU8D5972S	PÁG. 2/2

